

Zapytania oferentów w sprawie :
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego na :

„WYMIANA OŚMIU DŹWIGÓW OSOBOWYCH w budynkach mieszkalnych przy ul.Sowińskiego 39, ul.Sowińskiego 41, ul.Sikorskiego 16, ul.Sikorskiego 14 (dokończenie), w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach”

Pytanie nr 1:

Czy drzwi szybowe mogą być automatyczne?

Dopuszczamy możliwość montowania drzwi szybowych automatycznych.

Pytanie nr 2:

Czy kabina (oprócz drzwi kabinowych oraz frontu kabiny) może być wyposażona opcjonalnie w laminat wysokiej jakości (zamiast stali nierdzewnej)?

Dopuszczalne jest stosowanie laminatu , jednak laminat musi spełniać warunki przepisów p.poż i wymagania przepisów UDT i posiadać odpowiednie certyfikaty.

Pytanie nr 3:

Czy prowadnice kabinowe oraz przeciwwagowe powinny pozostać stare czy mogą być wymienione na nowe?

Dopuszczamy możliwość montowania nowych prowadnic kabinowych i przeciwwagowych.

Pytanie nr 4:

Oдноśnie UPS-a

Jeśli dźwigi naszej firmy posiadają układ UPS w standardzie to, czy w cenie podawanej na przetargu trzeba to uwzględnić (np. dopisać pod cenami całkowitymi, że "cena dźwigu obejmuje UPS" czy wystarczy, że będzie to ujęte w załączniku technicznym dotyczącym danego dźwigu?

Konieczne jest podanie w ofercie że cena zawiera montaż UPS-a.