

Pytania od oferentów – przetarg nieograniczony na:

„WYMIANĘ OŚMIU DŹWIGÓW OSOBOWYCH w budynkach mieszkalnych przy ul.Sowińskiego 29, ul.Sowińskiego 31, ul.Sowińskiego 43, ul.Sowińskiego 45, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach”

1. Czy nowe dźwigi można wyposażyć w aparatury sterowe innej produkcji??

Ad 1) nowe dźwigi można wyposażyć w aparaturę sterowania tożsamą lub równoważną ze sterowaniem DS.-1003-030MF,

2. Czy nowe dźwigi można wyposażyć w drzwi szybowe równoważne lub o lepszych parametrach od wskazanych w SWZ??

Ad 2) nowe dźwigi można wyposażyć w drzwi szybowe o lepszych parametrach, należy jednak zachować wymiar drzwi 800 x 2000mm oraz mają być to drzwi półautomatyczne.

Zarząd Spółdzielni