

Zapytania dotyczące negocjacji z zachowaniem konkurencji na „REMONT ORAZ NAPRAWĘ CHODNIKÓW, DRÓG OSIEDLOWYCH, PARKINGÓW W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. I.J.PADEREWSKIEGO w Katowicach”

Zgodnie z rozdziałem XII SIWZ prosimy udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Rozdział 5 punkt b:

- „rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika (kostki, płyty chodnikowe, asfalt itp.) wraz z istniejącą podbudową” - prosimy o określenie grubości podbudowy oraz materiału z jakiego jest wykonana, oraz określenie materiału z jakiego wykonana jest nawierzchnia, bądź o rozbić każdej nawierzchni w osobny punkt do wyceny
- „wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego, kłińców, grysów, żwirów, żuźla wielkopieczowego o uziarnieniu do 40 mm. Grubość podbudowy 15 cm” - prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wbudowana podbudowa lub o rozbić każdej podbudowy w osobny punkt do wyceny

- odpowiedź 1.

Istniejące na osiedlu chodniki mają zróżnicowane nawierzchnie i podbudowy w związku z powyższym wycena robót rozbiórkowych ma być uśredniona i ujednoczona dla różnych typów nawierzchni i podbudów. W celu zapoznania się z zakresem robót w tym rodzaju nawierzchni i podbudów Oferent powinien dokonać wizji w terenie która jest obowiązkiem wynikającym z SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby rozbijania wyceny o kolejne warianty w zależności od rodzaju nawierzchni i podbudowy.

- odpowiedź 2

Do wykonania podbudowy Zamawiający dopuścił zastosowanie różnych typów materiałów (kruszywo łamane, kłińce, grysy, żwiry, żużel wielkopieczowy). W tej kwestii wybór podbudowy należy do Oferenta. Musi być jednak zachowana grubość podbudowy a materiały z jakich będzie wykonana podbudowa muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane).

W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby rozbijania wyceny o kolejne warianty dla różnych typów podbudów.